

複合型居住施設用自動火災報知設備試験結果報告書									
試験実施日 年 月 日									
試験実施者									
住 所									
氏 名									
用 途	() 項								
延べ面積	m ²		階 数	地上 階 地階 階					
受 信 機	蓄積式・二信号式・アナログ式・自動試験機能付き・遠隔試験機能付き・無線式・その他 ()								
	P・GP型 級 回線数 /			R・GR型 自火報点数 点・その他点数 点・予備点数 点					
	定格電圧	AC V・DC V							
	予備電源	NiCd・その他 () V AH							
発 信 機	型 級 屋内型 個 屋外型 個 (無線式 型 級 屋内型 個 屋外型 個)								
中 継 器	アナログ式・蓄積式・自動試験機能付き・遠隔試験機能付き・無線式・他 () 回線			予備電源 有 (V AH)・無			設置台数 台		
	アナログ式・蓄積式・自動試験機能付き・遠隔試験機能付き・無線式・他 () 回線			予備電源 有 (V AH)・無			設置台数 台		
	アナログ式・蓄積式・自動試験機能付き・遠隔試験機能付き・無線式・他 () 回線			予備電源 有 (V AH)・無			設置台数 台		
	アナログ式・蓄積式・自動試験機能付き・遠隔試験機能付き・無線式・他 () 回線			予備電源 有 (V AH)・無			設置台数 台		
	アナログ式・蓄積式・自動試験機能付き・遠隔試験機能付き・無線式・他 () 回線			予備電源 有 (V AH)・無			設置台数 台		
感 知 器	機 種			自	遠	種	別	個 数	
	式 型 ()						種	個	
	式 型 ()						種	個	
	式 型 ()						種	個	
	式 型 ()						種	個	
	式 型 ()						種	個	
	式 型 ()						種	個	
	式 型 ()						種	個	
	式 型 ()						種	個	
	式 型 ()						種	個	
音響装置	種 別		種 類	電 圧		電 流	個 数		
	主音響装置 (内蔵されているものを除く。)			DC V		m A	個		
	副音響装置 (内蔵されているものを除く。)			DC V		m A	個		
	地 区 音 響 装 置			DC V		m A	個		
				DC V		m A	個		
				DC V		m A	個		
	放 送 設 備 と の 連 動		有 ・ 無						
鳴 動 方 式		一斉鳴動 ・ 区分鳴動							

②

試 験 項 目				種 別 ・ 容 量 等 の 内 容		結 果
外 観 試 験	警戒区域		警 戒 区 域 の 設 定		_____	
	受 信 機	設 置 場 所 等	設 置 場 所			
			周囲の状況・操作性		_____	
			設 置 状 況		_____	
		構 造 ・ 性 能		_____		
		操 作 部		床面からの高さ _____ m		
		予 備 品 等		_____		
	中 継 器	設 置 場 所 等				
		構 造 ・ 性 能		_____		
		予 備 品 等		_____		
	電 源 (電池を除く。)	常 用 電 源		AC _____ V		
		非 常 電 源 の 種 別		非常電源専用受電設備・蓄電池設備		
	感 知 器	警戒状況・設置状況・構造・性能	差 動 式 ス ポ ッ ト 型		_____	
			定 温 式 ス ポ ッ ト 型		_____	
			補 償 式 ス ポ ッ ト 型		_____	
			熱 複 合 式 ス ポ ッ ト 型		_____	
			熱アナログ式スポット型		_____	
			定 温 式 感 知 線 型		_____	
			差動式分布型（空気管式）		_____	
			差動式分布型（熱電対式）		_____	
差動式分布型（熱半導体式）			_____			
煙感知器（光電式分離型及びアナログ式を除く。）			_____			
イオン化アナログ式スポット型			_____			
光電アナログ式スポット型			_____			
熱煙複合式スポット型			_____			
光 電 式 分 離 型			_____			
光 電 ア ナ ロ グ 式 分 離 型			_____			
炎 感 知 器		道路の用に供される部分以外				
発 信 機	設 置 場 所 等		_____			
	構 造 ・ 性 能		_____			
表 示 灯	設 置 場 所 等		_____			
	構 造		_____			
地 区 音 響 装 置	設 置 場 所 等		_____			
	構 造		_____			

試 験 項 目			種 別 ・ 容 量 等 の 内 容	結 果		
機 能 試 験	配 線	共 通 線 試 験		_____		
		送 り 配 線 試 験	試 験 回 線 — 1	_____		
			試 験 回 線 — 2	_____		
			試 験 回 線 — 3	_____		
	無 線 設 備		通 信 試 験	_____		
	受	火 災 表 示 試 験	火 災 表 示 状 況	_____		
			保 持 機 能	_____		
			2 信 号 式 の 機 能	_____		
			蓄 積 式 の 機 能	_____		
		注 意 表 示 試 験	注 意 表 示 状 況	_____		
		設 定 表 示 温 度 試 験	設 定 表 示 温 度 等	_____		
	信	回 路 導 通 試 験		_____		
		同 時 作 動 試 験	常 用 電 源 使 用 時	_____		
			予 備 電 源 使 用 時	_____		
		感 知 器 作 動 試 験	自 動 試 験 機 能 を 有 す る も の	_____		
			遠 隔 試 験 機 能 を 有 す る も の	_____		
		予 備 電 源 試 験	電 源 自 動 切 替 機 能	_____		
			電 圧		V	
		機	非 常 電 源 試 験	電 源 自 動 切 替 機 能	_____	
			付 属 装 置 試 験		_____	
			相 互 作 動 試 験	相 互 通 話 状 況	_____	
	地 区 音 響 装 置 鳴 動 状 況	_____				
	中 継 器	設 定 表 示 温 度 試 験	設 定 表 示 温 度 等	_____		
		回 路 導 通 試 験		_____		
		予 備 電 源 試 験 (予 備 電 源 を 有 す る も の)	電 源 自 動 切 替 機 能	_____		
			電 圧		V	
		感 知 器	作 動 試 験 作 動 継 続 試 験 流 通 試 験 接 点 水 高 試 験 回 路 合 成 抵 抗 試 験		(その 2) 及び (その 3) による	
	発 信 機		作 動 試 験	_____		
	地 区 音 響 装 置	鳴 動 方 式 試 験		_____		
		作 動 試 験		(その 2) 及び (その 3) による		
備 考						

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。

2 選択肢のある欄は、該当する事項を○印で囲むこと。

3 非常電源（内蔵型以外のもの）及び配線についての試験結果報告書を添付すること。

4 蓄積式中継器の機能試験は、感知器の作動試験及び発信機の作動により確認するものとする。

5 複合式の感知器の試験は、それぞれの種別に応じて行うものとする。

6 総合操作盤が設けられているものにあつては、総合操作盤についての試験結果報告書を添付すること。

複合型居住施設用自動火災報知設備

(その2)

警 戒 区 域		感 知 器 (多 信 号 又 は ア ナ ロ グ 式 以 外 の も の)									地 区 音 響 装 置	結 果
受 信 機 の 表 示 番 号	名 称	差 動 式		補 償 式 ス ポ ッ ト 型	定 温 式		煙 感 知 器			炎 感 知 器		
		分 布 型	ス ポ ッ ト 型		ス ポ ッ ト 型	感 知 線 型	イ オ ン 化 式 ス ポ ッ ト 型	光 電 式				
								ス ポ ッ ト 型	分 離 型			

備考1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 受信機の表示番号ごとに個数を記入すること。

(その3)

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。

2 受信機の表示番号ごとに個数を記入すること。

3 アナログ式及び自動試験機能付きのものは、階又は警戒区域ごとに設置されている個数を記入すること。