

別記様式第 3

(その 1)

スプリンクラー設備点検票										
名 称						防 火 管 理 者				
所 在						立 会 者				
点検種別		機 器 ・ 総 合		点検年月日		年 月 日～		年 月 日		
点検者		氏名		点 検 者 所 属 会 社		社名 TEL				
						住所				
点 検 設 備 名		ポンプ		製造者名		電動機・ 内燃機関		製造者名		
				型 式 等				型 式 等		
点 検 項 目				点 検 結 果				措 置 内 容		
				種別・容量等の内容		判 定 不 良 内 容				
機 器 点 検										
水 源 (水道の用に供 する水管を水源 とするものを除 く。)		貯 水 槽		種別						
		水 量		m ³						
		水 状								
		給 水 装 置								
		水 位 計								
		圧 力 計								
		バ ル ブ 類								
加 圧 送 水 装 置	ポ ン プ 方 式	電 動 機 ・ 内 燃 機 関 の 制 御 装 置	周 囲 の 状 況							
			外 形							
			表 示							
			電 圧 計 ・ 電 流 計		V A					
			回 転 計		r / m i n					
			開 閉 器 ・ ス イ ッ チ 類							
			ヒ ュ ー ズ 類		A					
			継 電 器							
			表 示 灯							
			結 線 接 続							
			接 地		種接地					
			予 備 品 等							

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第 3

スプリンクラー設備(その2)

加 圧 送 水 装 置	ポ ンプ 式	起 動 装 置	手 動 式 起 動 操 作 部	周 囲 の 状 況					
				外 形					
				表 示					
				機 能					
		自 動 式 起 動 装 置	起 動 開 閉 装 置 用 水 圧	圧 ス イ ッ チ	設定圧力	MPa			
				起 動 用 圧 力 タ ン ク		MPa			
				機 能	作動圧力	MPa			
			火 災 感 知 装 置	感 知 器	専 用 兼 用				
		閉 鎖 型 SPヘッ ド							
		電 動 機 ・ 内 燃 機 関	外 形						
			回 転 軸						
			軸 受 部						
	軸 継 手								
	燃 料								
	機 能								
	ポ ンプ	外 形							
		回 転 軸							
		軸 受 部							
		グ ラ ン ド 部							
		連 成 計 ・ 圧 力 計							
		性 能		MPa L/min					
	呼 水 装 置	呼 水 槽			L				
		バ ル ブ 類							
		自 動 給 水 装 置							
		減 水 警 報 装 置							
		フ ー ト 弁							
	補 助 水 槽	性 能 試 験 装 置							
		貯 水 槽	水 状						
給 水 装 置									
バ ル ブ 類									
高 架 水 槽 方 式			MPa						
圧 力 水 槽 方 式			MPa						
減 圧 の た め の 措 置									

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第3

スプリンクラー設備(その3)

配管等	管 ・ 管 継 手						
	支持金具 ・ つり金具						
	バ ル ブ 類						
	ろ 過 装 置						
	逃 し 配 管						
	流水検知装置二次側配管						
	標 識						
送水口	周 囲 の 状 況						
	外 形						
	標 識						
スプリンクラーヘッド	外 形						
	感 熱 障 害						
	散 水 分 布 障 害						
	未 警 戒 部 分						
	適 応 性						
流水圧力検知装置・検知装置	バ ル ブ 本 体 等		MPa				
	リターディング・チャンバー						
	圧 力 ス イ ッ チ		設定圧力 MPa 作動圧力 MPa				
	音響警報装置・表示装置						
	減 圧 警 報 装 置						
一 斉 開 放 弁 (電磁弁を含む。)							
排 水 設 備							
補助散水栓箱等	補助散水栓箱	周 囲 の 状 況					
		外 形					
		表 示					
	ホース・ノズル	外 形	ホース m× ノズル径 mm				
		操 作 性					
	補 助 散 水 栓 開 閉 弁						
	表 示 灯						
	使 用 方 法 の 表 示						
	降 下 装 置	周 囲 の 状 況					
		外 形					
		表 示 灯					
		表 示					
		機 能					
	耐 震 措 置						

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第 3

スプリンクラー設備(その4)

総 合 点 検						
閉鎖型スプリンクラー設備	ポンプ方式	起動性能等	加 圧 送 水 装 置			
			表 示 ・ 警 報 等			
			電 動 機 の 運 転 電 流	A		
			運 転 状 況			
		放 水 圧 力		MPa		
		減 圧 の た め の 措 置				
	高架水槽等	表 示 ・ 警 報 等				
		放 水 圧 力		MPa		
		減 圧 の た め の 措 置				
	水道連結式	放 水 圧 力		MPa		
		減 圧 の た め の 措 置				
	開放型スプリンクラー設備	ポンプ方式	起動性能等	加 圧 送 水 装 置		
表 示 ・ 警 報 等						
電 動 機 の 運 転 電 流				A		
運 転 状 況						
一 斉 開 放 弁						
減 圧 の た め の 措 置						
高架水槽等		表 示 ・ 警 報 等				
		一 斉 開 放 弁				
		減 圧 の た め の 措 置				
水道連結式		一 斉 開 放 弁				
		減 圧 の た め の 措 置				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第 3

スプリンクラー設備(その5)

補 助 散 水 栓	ポンプ	起 動 性 能 等	加 圧 送 水 装 置					
			表 示 ・ 警 報 等					
			電 動 機 の 運 転 電 流	A				
			運 転 状 況					
	方 式		放 水 圧 力	MPa				
			放 水 量	L/min				
			減 圧 の た め の 措 置					
	高 架 水 槽 等		表 示 ・ 警 報 等					
			放 水 圧 力	MPa				
			放 水 量	L/min				
			減 圧 の た め の 措 置					
	備 考							
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。