

別記様式第 4

(その 1)

水噴霧消火設備点検票									
名 称						防 火 管 理 者			
所 在						立 会 者			
点検種別		機 器 ・ 総 合		点検年月日		年 月 日 ～ 年 月 日			
点 検 者		氏名		点 検 者 所 属 会 社		社名 TEL			
						住所			
点 検 設 備 名		ポンプ	製造者名			電 動 機	製造者名		
			型 式 等				型 式 等		
点 検 項 目				点 検 結 果				措 置 内 容	
				種別・容量等の内容		判 定	不 良 内 容		
機 器 点 検									
水 源			貯 水 槽		種別				
			水 量		m ³				
			水 状						
			給 水 装 置						
			水 位 計						
			圧 力 計						
			バ ル ブ 類						
加 圧 送 水 装 置	ポ ン プ 方 式	電 動 機 の 制 御 装 置	周 囲 の 状 況						
			外 形						
			表 示						
			電 圧 計 ・ 電 流 計		V	A			
			開 閉 器 ・ スイッチ類						
			ヒ ュ ー ズ 類		A				
			継 電 器						
			表 示 灯						
			結 線 接 続						
			接 地						
			予 備 品 等						

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第 4

水噴霧消火設備（その2）

加 圧 送 水 装 置	ポ ン プ 方 式	起 動 装 置	手 動 操 作 部 起 動 式	周 囲 の 状 況					
				外 形					
				標 識					
				機 能					
		自 動 式 起 動 装 置	起 動 開 閉 装 置 水 圧	圧 力 ス イ ッ チ	設定圧力	MPa			
				起 動 用 圧 力 タ ン ク		MPa			
				機 能	作動圧力	MPa			
			火 災 感 知 装 置	感 知 器	専用	兼用			
		閉 鎖 型 SPヘッド							
		電 動 機	外 形						
			回 転 軸						
			軸 受 部						
	軸 継 手								
	機 能								
	ポ ン プ	外 形							
		回 転 軸							
		軸 受 部							
		グ ラ ン ド 部							
		連 成 計 ・ 圧 力 計							
	呼 水 装 置	性 能		MPa	L/min				
		呼 水 槽			L				
		バ ル ブ 類							
		自 動 給 水 装 置							
		減 水 警 報 装 置							
	配 管 等	フ ー ト 弁							
		性 能 試 験 装 置							
	減 圧 の た め の 措 置	高 架 水 槽 方 式			MPa				
圧 力 水 槽 方 式			MPa						
管 ・ 管 継 手									
支 持 金 具 ・ つ り 金 具									
バ ル ブ 類									
ろ 過 装 置									
等	逃 し 配 管								
	標 識								

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第 4

水噴霧消火設備（その3）

水噴霧ヘッド	外形							
	散水分布障害							
	未警戒部分							
流水圧力検知装置・	バルブ本体等	MPa						
	リターディング・チャンバー							
	圧力スイッチ	設定圧力 MPa 作動圧力 MPa						
	音響警報装置・表示装置							
一斉開放弁（電磁弁を含む。）								
排水設備	排水溝・集水管							
	区画境界堤							
	消火ピット							
耐震措置								
総 合 点 検								
ポンプ方式	起動性能等	加圧送水装置						
		表示・警報等						
		電動機の運転電流	A					
		運転状況						
	一斉開放弁							
	放射圧力等							
	減圧のための措置							
高架水槽等	表示・警報等							
	一斉開放弁							
	放射圧力等							
	減圧のための措置							
備考								
測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。