

別記様式第9

(その1)

屋 外 消 火 栓 設 備 点 検 票									
名 称						防 火 管理者			
所 在						立会者			
点検種別		機 器 ・ 総 合		点検年月日		年 月 日～ 年 月 日			
点 検 者		氏名		点 検 者 所属会社		社名 TEL			
						住所			
点 設 備 検 名		ポンプ		製造者名 型 式 等		電 動 機		製造者名	
								型 式 等	
点 検 項 目				点 検 結 果				措 置 内 容	
				種別・容量等の内容		判 定			
機 器 点 検									
水 源	貯 水 槽		種別						
	水 量		m ³						
	水 状								
	給 水 装 置								
	水 位 計								
	圧 力 計								
	バ ル ブ 類								
加 圧 送 水 装 置	ポ ン プ の 制 御 装 置 方 式	周 囲 の 状 況							
		外 形							
		表 示							
		電圧計・電流計		V A					
		開閉器・スイッチ類							
		ヒ ュ ー ズ 類		A					
		継 電 器							
		表 示 灯							
		結 線 接 続							
		接 地		種接地					
		予 備 品 等							

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第 9

屋外消火栓設備（その 2）

加 圧 送 水 装 置	ポ ン プ 方 式	起 動 装 置	直接操作部	周囲の状況				
			外形					
			表示					
			機能					
		遠隔操作部	周囲の状況					
			外形					
			表示					
			機能	専用	兼用			
		起開動閉 用水装 圧置	圧力スイッチ	設定圧力	MPa			
			起動用圧力タンク		MPa			
			機能	作動圧力	MPa			
		電 動 機	外形					
			回転軸					
			軸受部					
			軸継手					
	機能							
	ポ ン プ	外形						
		回転軸						
		軸受部						
		グランド部						
		連成計・圧力計						
	呼 水 装 置	性能	MPa	L/min				
		呼水槽		L				
		バルブ類						
		自動給水装置						
		減水警報装置						
	フ ー ト 弁							
		性能試験装置						
	高 架 水 槽 方 式			MPa				
		圧力水槽方式		MPa				
減圧のための装置								
配 管 等	管・管継手							
	支持金具・つり金具							
	バルブ類							
	ろ過装置							
	逃し配管							

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第 9

屋外消火栓設備（その 3）

屋外消火栓箱等	屋外消火栓箱	位置・周囲の状況						
		外形						
		表示						
	ホース・ノズル	外形	ホース m×	ノズル径 本 mm				
		ホースの耐圧性能						
	屋外消火栓	周囲の状況						
		外形						
		標識						
		消火栓開閉弁						
	始動表示灯							
耐震措置								
総合点検								
ポンプ方式	起動性能等	加圧送水装置						
		表示・警報等						
		電動機の運転電流	A					
		運転状況						
	放水圧力	MPa						
	放水量	L/min						
	減圧のための措置							
高架水槽方式・圧力水槽方式	放水圧力	MPa						
	放水量	L/min						
	減圧のための措置							
備考								
測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。