

消 防 機 関 へ 通 報 す る 火 災 報 知 設 備 点 検 票							
名 称					防 火 管理者		
所 在					立会者		
点検種別	機 器	点検年月日	年 月 日～ 年 月 日				
点 検 者	氏名	点 検 者 所 属 会 社	社名 TEL				
			住所				
点 検 項 目		点 検 結 果			措 置 内 容		
		種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容			
機 器 点 検							
火 災 通 報 装 置 体	予 備 電 源	外 形					
		表 示					
		結 線 接 続					
		電 圧	V				
		切 替 装 置					
		充 電 装 置					
	本 体	周 囲 の 状 況					
		外 形					
		表 示					
		ヒ ュ ー ズ 類	A				
		予 備 品 等					
		起動機能	手動起動装置				
			連動起動機能				
		優 先 通 報 機 能					
		通 報 頭 出 し 機 能					
		手動起動装置優先機能					
		蓄 積 音 声 情 報 機 能					
		再 呼 出 し 機 能					
		通話機能等 (特定火災 通報装置を 除く。)	蓄積音声情報送付後の呼返し				
			不応答時の通報継続				
切 替							
通話終了後の呼返し							

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第13

消防機関へ通報する火災報知設備（その2）

火 災 通 報 装 置	本 体	通話機能等 (特定火災 通報装置に 限る。)	ハンズフリー通話への移行					
			切 替					
			電話回線の保持					
		モ ニ タ ー 機 能						
	遠 隔 起 動 装 置	周 囲 の 状 況						
		外 形						
		表 示						
		機 能						
	回 線 終 端 装 置 等	外 形						
		予備電源	外 形					
回線終端装置等との接続								
切 替 装 置								
充 電 装 置								
消 防 機 関 へ 通 報 す る 火 災 報 知 設 備	発 信	周 囲 の 状 況						
		外 形						
	機 能	押 し ボ タ ン						
		連動起動機能						
	機	結 線 接 続						
	標 識	標 識 板	外 形					
			常 夜 灯					
標 識 灯								
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。