

特 定 駐 車 場 用 泡 消 火 設 備 点 検 票						
名 称				防 火 管 理 者		
所 在				立 会 者		
点検種別	機 器 ・ 総 合		点検年月日	年 月 日 ～ 年 月 日		
点 検 者	氏名		点 検 者 所属会社	社名 TEL		
				住所		
点 検 設 備 名	ポ ン プ	製造者名		電動機	製造社名	
		型 式 等			型 式 等	
点 検 項 目			点 検 結 果			措 置 内 容
			種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容	
機 器 点 検						
水 源	貯 水 槽		種 別			
	水 量		m ³			
	水 状					
	給 水 装 置					
	水 位 計					
	圧 力 計					
	バ ル ブ 類					
加 圧 送 水 装 置	電 動 機 の 制 御 装 置	周 囲 の 状 況				
		外 形				
		表 示				
		電 圧 計 ・ 電 流 計		V A		
		開閉器・スイッチ類				
		ヒ ュ ー ズ 類		A		
		継 電 器				
		表 示 灯				
		結 線 接 続				
		接 地				
予 備 品 等						

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

加 圧 送 水 装 置	起 動 装 置	起 動 用 水 圧 開 閉 装 置	圧 力 ス イ ッ チ	設定圧力 MPa			
			起 動 用 圧 力 タ ン ク	MPa			
			機 能	作動圧力 MPa			
		火 災 感 知 置	感 知 器	専 用 兼 用			
	電 動 機	外 形					
		回 転 軸					
		軸 受 部					
		軸 継 手					
		機 能					
	ポ ン プ	外 形					
		回 転 軸					
		軸 受 部					
		グ ラ ン ド 部					
		連 成 計 ・ 圧 力 計					
	呼 水 装 置	性 能	MPa L/min				
		呼 水 槽	L				
		バ ル ブ 類					
		自 動 給 水 装 置					
減 水 警 報 装 置							
フ ー ト 弁	フ ー ト 弁						
	性 能 試 験 装 置						
	高 架 水 槽 方 式						
圧 力 水 槽 方 式							

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。

2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

減 圧 の た め の 措 置					
配 管 等	管 ・ 管 継 手				
	支 持 金 具 ・ つ り 金 具				
	バ ル ブ 類				
	ろ 過 装 置				
	逃 し 配 管				
	流水検知装置二次側配管 （予作動式のものに限る。）				
	末 端 試 験 弁				
	混 合 装 置 試 験 弁				
	標 識				
泡消火薬剤貯蔵槽等	消 火 薬 剤 貯 蔵 槽				
	消 火 薬 剤				
	圧 力 計				
	バ ル ブ 類				
泡消火薬剤混合装置 及び加圧送液装置	外 形				
	泡 消 火 薬 剤 混 合 装 置				
	加 圧 送 液 装 置				
閉 鎖 型 泡 水 溶 液 へ ッ ド 等	外 形				
	感 知 障 害				
	放 射 障 害				
	未 警 戒 部 分				
	適 応 性				
開 放 型 泡 水 溶 液 へ ッ ド 等	外 形				
	放 射 障 害				
	未 警 戒 部 分				
感 知 継 手 等	外 形				
	感 知 障 害				
	未 警 戒 部 分				
	適 応 性				
一 斉 開 放 弁（電 磁 弁 等 を 含 む）					

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

流水検知装置	バルブ本体等		MPa				
	リターディング・チャンバー						
	圧力スイッチ		設定圧力 MPa	作動圧力 MPa			
	音響警報装置・表示装置						
	減圧警報装置						
泡ヘッド	外形						
	泡放出障害						
	未警戒部分						
耐震措置							
制御盤	周囲の状況						
	外形						
	電圧計						
	表示						
	予備品等						
	スイッチ類						
	ヒューズ類						
	表示灯						
	結線接続						
	接地						
	予備電源及び 非常電源	電源の自動 切替機能					
端子電圧・容量							

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

備考

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。