

## 不活性ガス消火設備試験結果報告書

試験実施日 年 月 日

試験実施者

住 所

氏 名

設置場所	設置階	防護対象物の種別
放出方式	固定式 全域放出方式 局所放出方式	設計放出時間 sec
	移動式	設計放出時間 sec
試験項目		種別・容量等の内容
外観試験	貯蔵消火剤等 貯蔵容器等 起動用ガス容器 選択弁	種別量 kg 設置場所 表示・標識 貯蔵容器 表示 充てん比等 容器弁 容器弁開放装置 安全装置・破壊板 設置場所等 構造等 容器弁 設置場所 表示 導管接続部等 構造

試験項目			種別・容量等の内容	結果
外観試験	標識表	設置場所示	_____	
	手動起動装置	設置場所	_____	
		設置位置	_____	
		設置高さ	床面からの高さ m	
		設備表示	_____	
	自動起動装置	取扱表示	_____	
		塗色等	_____	
		防護措置	_____	
		表示灯	_____	
	スイッチ		_____	
試験	自動起動装置	設置場所等	_____	
		機器	手動・自動切替装置	_____
			構造等	_____
	警報装置		感知器	_____
	緊急停止装置			
	設置位置		_____	
	制御装置	機器	警報方式	_____
			音声再生装置の設置場所	_____
			構造・性能	_____
配管・バルブ等	制御装置	設置場所等		
		機器等	制御盤	_____
			表示等・スイッチ類	_____
			防護措置	_____
			遅延装置	_____
	配管・バルブ等		自動・手動切替装置	_____
	配管状況		_____	
	配管系統		_____	
	操作管・逆止弁		_____	
	閉止弁	設置場所	_____	
		表示	_____	
		配管・配線接続部	_____	
	機器構造		_____	
	構造・材質		_____	
	口径・使用数等		_____	

試験項目			種別・容量等の内容			結果
外観試験	噴射ヘッド	安全装置等	—	—	—	
		設置位置	—	—	—	
		構造・性能	—	—	—	
	防護区画等	防護区画	—	—	—	
		開口部の自動閉鎖装置	—	—	—	
		消火剤を付加する開口部面積	—	—	—	
		消火剤流出防止措置	—	—	—	
		開口部の位置	—	—	—	
		消火剤排出措置	—	—	—	
		圧力上昇措置	—	—	—	
	防護区画に隣接する部分の保安措置	防護区画に隣接する部分の保安措置	消火剤排出措置	—	—	
		放出表示灯	—	—	—	
		警報装置	—	—	—	
電源	常用電源	常 用 電 源	—	—	V	
	非常電源	非 常 電 源 の 種 別	自家発電設備・蓄電池設備・燃料電池設備	—	—	
	ノズル・ホース等	設置位置	—	—	—	
		構造・性能	—	—	—	
		表示灯・標識	—	—	—	
耐震措置			—	—	—	
機能試験	作動試験	防護区画		—	—	
		制御装置試験	AND回路制御機能作動状況	—	—	
			遅延時間	—	—	
			緊急停止機構作動状況	—	—	
			音響警報先行作動状況	—	—	
			自動・手動切替作動状況	—	—	
		異常信号試験	短絡試験	—	—	
			地絡試験	—	—	
	音響警報装置試験	起動装置による作動状況	—	—	—	
		警報鳴動状況	—	—	—	
		音量	—	—	—	
		音声警報装置作動状況	—	—	—	

試験項目			種別・容量等の内容			結果
機能試験	作動試験	自動警報作動状況				
		容器弁開放装置作動試験				
		選択弁作動試験				
		閉止弁作動試験				
		消火剤排出試験				
		附属装置連動試験	作動状況			
			復旧操作状況			
		放出表示灯試験				
		防護区画に隣接する部分の保安措置試験	消火剤排出状況			
			作動状況			
			警報装置作動状況			
		自動冷凍機試験	始動状況	——		
総合試験	総合作動試験	全域放出方式又は局所放出方式	電流	A		
			温度・圧力値	°C MPa		
			選択弁作動状況・放出系路			
			通気状況			
			気密状況			
			区画別貯蔵容器開放数			
			音響警報装置作動状況			
		移動式	放出表示灯点灯状況			
		移動式	附属装置作動状況			
備考						

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  
 2 選択肢のある欄は、該当する事項を○印で囲むこと。  
 3 結果の欄には、良否を記入すること。  
 4 非常電源及び配線についての試験結果報告書を添付すること。  
 5 総合操作盤の設けられているものにあっては、総合操作盤についての試験結果報告書を添付すること。