

特定小規模施設用自動火災報知設備試験結果報告書										
試験実施日 年 月 日										
試験実施者										
住 所										
氏 名										
用 途	() 項									
延べ面積	m ²		階 数	地上 階 地階 階						
受 信 機	蓄積式・二信号式・アナログ式・自動試験機能付き・遠隔試験機能付き・無線式・その他 ()									
	P・GP型 級 回線数 / R・GR型 自火報点数 点・その他点数 点・予備点数 点									
	定格電圧	AC V・DC V								
	予備電源	NiCd・その他 () V AH								
発 信 機	型 級 屋内型 個 (無線式 型 級 屋内型 個 屋外型 個 屋外型 個)									
中 継 器	アナログ式・蓄積式・自動試験機能付き・遠隔試験機能付き・無線式・他() 回線			予備電源 有 (V AH)・無		設置台数 台				
	アナログ式・蓄積式・自動試験機能付き・遠隔試験機能付き・無線式・他() 回線			予備電源 有 (V AH)・無		設置台数 台				
	アナログ式・蓄積式・自動試験機能付き・遠隔試験機能付き・無線式・他() 回線			予備電源 有 (V AH)・無		設置台数 台				
	アナログ式・蓄積式・自動試験機能付き・遠隔試験機能付き・無線式・他() 回線			予備電源 有 (V AH)・無		設置台数 台				
	アナログ式・蓄積式・自動試験機能付き・遠隔試験機能付き・無線式・他() 回線			予備電源 有 (V AH)・無		設置台数 台				
感 知 器	機 種			自	遠	種	別	個 数		
	式 型 ()						種	個		
	式 型 ()						種	個		
	式 型 ()						種	個		
	式 型 ()						種	個		
	式 型 ()						種	個		
	式 型 ()						種	個		
	式 型 ()						種	個		
	式 型 ()						種	個		
	式 型 ()						種	個		
	式 型 ()						種	個		
音響装置	種 別		種 類	電 圧		電 流		個 数		
	主音響装置 (内蔵されているものを除く。)			DC V		mA		個		
	副音響装置 (内蔵されているものを除く。)			DC V		mA		個		
	地 区 音 響 装 置		DC V		mA		個			
			DC V		mA		個			
	放 送 設 備 と の 連 動		有 ・ 無							
	鳴 動 方 式		一斉鳴動 ・ 区分鳴動							

試 験 項 目				種 別 ・ 容 量 等 の 内 容	結果
外 					

試 験 項 目			種 別 ・ 容 量 等 の 内 容	結 果
機 能 試 験	配 線	共 通 線 試 験	_____	
		送 り 配 線 試 験	試 験 回 線 — 1	_____
			試 験 回 線 — 2	_____
			試 験 回 線 — 3	_____
	無 線 設 備		通 信 試 験	_____
	受	火 災 表 示 試 験	火 災 表 示 状 況	_____
			保 持 機 能	_____
			2 信 号 式 の 機 能	_____
			蓄 積 式 の 機 能	_____
		注 意 表 示 試 験	注 意 表 示 状 況	_____
		設 定 表 示 温 度 試 験	設 定 表 示 温 度 等	_____
		回 路 導 通 試 験		_____
	信	同 時 作 動 試 験	常 用 電 源 使 用 時	_____
			予 備 電 源 使 用 時	_____
		感 知 器 作 動 試 験	自 動 試 験 機 能 を 有 す る も の	_____
			遠 隔 試 験 機 能 を 有 す る も の	_____
	機	予 備 電 源 試 験	電 源 自 動 切 替 機 能	_____
			電 圧	V
		非 常 電 源 試 験	電 源 自 動 切 替 機 能	_____
		付 属 装 置 試 験		_____
	相 互 作 動 試 験	相 互 通 話 状 況	_____	
		地 区 音 響 装 置 鳴 動 状 況	_____	
中 継 器	設 定 表 示 温 度 試 験	設 定 表 示 温 度 等	_____	
	回 路 導 通 試 験		_____	
	予 備 電 源 試 験 (予 備 電 源 を 有 す る も の)	電 源 自 動 切 替 機 能	_____	
		電 圧	V	
	感 知 器		作 動 試 験	(その2) による
	発 信 機		作 動 試 験	_____
	地 区 音 響 装 置	鳴 動 方 式 試 験	_____	
		作 動 試 験	(その2) による	
備 考				

備考1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 選択肢のある欄は、該当する事項を○印で囲むこと。

3 非常電源（内蔵型以外のもの）及び配線についての試験結果報告書を添付すること。

4 蓄積式中継器の機能試験は、感知器の作動試験及び発信機の作動により確認するものとする。

5 複合式の感知器の試験は、それぞれの種別に応じて行うものとする。

(その2)

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。

2 受信機の表示番号ごとに個数を記入すること。(受信機を設置する場合に限る。)

3 アナログ式及び自動試験機能付きのものは、階又は警戒区域ごとに設置されている個数を記入すること。