

試験実施日 年 月 日

試験実施者
住 所
氏 名

用 途			() 項		延 べ 面 積	m ²	
試 験 項 目					種 別 ・ 容 量 等 の 内 容	結 果	
外 観 試 験	排 煙 口 等	防 煙 区 画	区 画 構 成			_____	
			構 造				
			可 動 防 煙 壁			_____	
		排 煙 口	設 置 位 置 等			_____	
			周 囲 の 状 況			_____	
			排 煙 用 の 風 道 と の 接 続			_____	
			構 造 等			_____	
	排 煙 用 の 道	設 置 場 所 等			_____		
		構 造			_____		
		防 火 区 画 の 貫 通 部 分			_____		
		ダ ン パ ー			_____		
	排 煙 機		設 置 場 所 等				
			構 造 ・ 材 質				
			性 能			m ³ /min	
			電 動 機 等 と の 連 結			_____	
		電 動 機 等	設 置 状 況			_____	
			接 地 工 事			種接地	
			配 線			_____	
			潤 滑 油			_____	
		回 転 羽 根 等	回 転 羽 根 等			_____	
制 御 装 置 等			設 置 場 所				
			制 御 盤			_____	
			予 備 品 等			_____	
			接 地 工 事			種接地	
	機 能 等			_____			
加 圧 式 消 火 活 動 点	拠 点 区 画	設 置 場 所					
		規 模 等					
		区 画 内 の 状 況			_____		
		構 造 等			_____		
	開 口 部	周 囲 の 状 況			_____		
		構 造			_____		

試 験 項 目					種 別 ・ 容 量 等 の 内 容		結 果
外 観 試 験	給 気 口		設 置 位 置 等			_____	
			周 囲 の 状 況			_____	
			給 気 用 の 風 道 と の 接 続			_____	
			構 造 等			_____	
	給 気 用 の 風 道		設 置 場 所 等			_____	
			構 造			_____	
			防 火 区 画 の 貫 通 部 分			_____	
			ダ ン パ ー			_____	
	給 気 機	設 置 場 所 等					
		構 造 ・ 材 質					
		性 能			m／sec		
		電 動 機 等 と の 連 結			_____		
		電 動 機 等	設 置 状 況			_____	
			接 地 工 事			種接地	
			配 線			_____	
			潤 滑 油			_____	
		回 転 羽 根 等			_____		
		機 制 御 装 置 等	設 置 場 所				
			制 御 盤			_____	
			予 備 品 等			_____	
			接 地 工 事			種接地	
			機 能 等			_____	
	空 気 逃 し 口		設 置 位 置 等			_____	
			周 囲 の 状 況			_____	
			風 道 と の 接 続			_____	
			構 造 等			_____	
	起 動 装 置	排 煙 口 の 手 動 起 動 装 置	設 置 場 所 等				
			操 作 部 等		_____		
表 示			_____				
給 気 口 の 手 動 起 動 装 置		設 置 場 所 等					
		操 作 部 等		_____			
		表 示		_____			
排 煙 口 の 自 動 起 動 装 置		感 知 器 又 は 閉 鎖 型 ス プ リ ン ク ラ ー ヘ ッ ド	設 置 場 所 等	_____			
		構 造 等		_____			
電 源		常 用 電 源			V		
		非 常 電 源 の 種 別			専用受電・自家発電・蓄電池・燃料電池		
耐 震 措 置							

③

備考1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 選択肢のある欄は、該当する事項を○印で囲むこと。

3 結果の欄には、良否を記入すること。

4 非常電源及び配線についての試験結果報告書を添付すること。

5 総合操作盤が設けられているものにあつては、総合操作盤についての試験結果報告書を添付すること。